

प्रपत्र - अ नळ पाणी पुरवठा योजना
सर्वेक्षण फॉर्म भरावयासाठी सर्वसाधारण सुचना
(निळा रंगात)

ब) स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी माहिती

१	स्त्रोताभोवतालचा परिसर अस्वच्छ, १५ मीटर अंतरापर्यंत सांडपाणी साचून राहते का ?	गटारातील सांडपाणी, जनावरांच्या मलमुत्राचे सांडपाणी अथवा शेजारील ओढा नदी इत्यादीमुळे कायमची दलदल असल्यास तसेच उकिरडे असलेल्यास ज्यामुळे भविष्यामध्ये साथीचा उद्रेक होण्याची शक्यता असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
२	स्त्रोताच्या सर्वात जवळील शौचालय / गाईगुरांचा गोठा स्त्रोतापासून १५ मिटर अंतरात उंचावर आहे का ?	सर्वसाधारणपणे स्त्रोतासभोवती १५ मीटर अंतरापर्यंत गाई गुरांचा गोठा अथवा शौचालय असल्यास साथ होण्याची शक्यता असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
३	टाकीतुन गांवाला पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईनला व्हॉल्व / नळगळती आहेत काय ?	टाकीतुन गांवाला पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईनला व्हॉल्व / नळगळती असल्यास साथ होण्याची शक्यता असल्याने १ जरी नळ गळती अथवा व्हॉल्व गळती असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
४	पाण्याची साठवण टाकीस गळती आहे काय ? तोटी विना नळ आहेत काय ?	पाण्याची साठवण टाकीस गळती अथवा गावातील खाजगी नळ जोडण्या तोटी विना असल्यास शुध्द पाण्याचा अपव्यय होणार असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
५	टाकी तीन महिन्यातुन एकदा स्वच्छ करून टाकीवरती ऑईलपॅन्टने तारीख लिहीली नाही काय ?	टाकी तीन महिन्यातुन एकदा स्वच्छ न केलेस टाकीमध्ये गाळ साचलेने टाकीत टाकलेल्या टिसीएलचा पुरेशा प्रमाणात प्रभाव राहत नसलेने टिसीएल टाकुणनही १०० टक्के पाणी निर्जंतुक मिळेलच याची खात्री नसलेने पुर्ण गुण द्यावेत.
६	स्त्रोतापासून ते टाकीपर्यंतची पाईप लाईन गटारा खालुन गेली आहे काय ?	सर्वेक्षणानुसार व ग्रामपंचायतीकडील पाणी पुरवठा योजनेचा नकाशा घेऊन त्यानुसार गुणांचा वापर करणेत यावा.
७	टाकीतुन गांवाला पाणी पुरवठा करणा-या पाईप लाईन गटारा जवळुन अथवा गटारातुन गेली आहे काय ?	सर्वेक्षणानुसार व ग्रामपंचायतीकडील पाणी पुरवठा योजनेचा नकाशा घेऊन त्यानुसार गुणांचा वापर करणेत यावा.
८	ग्रामपंचायती कडील टी.सी.एल.साठ नोंदवही व ओ.टी. टेस्टच्या नोंदी अनियमित घेतल्या जातात काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / उपकेंद्राकडील ओटी टेस्ट नोंद वही व स्टॉक बुक पाहुन गुणांचा वापर करणेत यावा.
९	मागील ३ महिन्यातील पाणी नमुणा पिण्यास अयोग्यआहे काय ? / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील पाणी पुरवठा नोंद वही वरुन गुणांचा वापर करणेत यावा.
१०	मागील टी.सी.एल. नमुन्या मधील क्लोरिनचे प्रमाण २० टक्के पेक्षा कमी / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील टिसीएल नमुना नोंद वहीवरुन गुणांचा वापर करणेत यावा.
११	ग्रामपंचायतीची मागील सहा महिन्याची टी.सी.एल. ची गरज कि.ग्रॅ. ग्रामपंचायती मागील सहा महिन्यातील टी.सी.एल. चा वापर कि.ग्रॅ. गरज व वापर यामध्ये तफावत आहे काय ? (२० टक्के तफावत ग्राह्य धरणेत यावी.)	मार्गदर्शक सुचना मध्ये टिसीएलची गरज काढणेची प्रणाली दिलेली असुन त्यानुसार टिसीएल ची गरज व २० टक्के तफावत काढणेत यावी त्यानुसार गुणांचा वापर करणेत यावा.

प्रपत्र - ब **बोअर/हातपंप / विद्युत बोअरपंप**
सर्वेक्षण फॉर्म भरावयासाठी सर्वसाधारण सुचना
(गुलाबी कलर)

ब) स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी माहिती

१	स्त्रोताभोवतालचा परिसर अस्वच्छ आहे काय ? १५ मीटर अंतरापर्यंत सांडपाणी साचून राहते का ?	गटारातील सांडपाणी, जनावरांच्या मलमुत्राचे सांडपाणी अथवा शेजारील ओढा नदी इत्यादीमुळे कायमची दलदल असल्यास तसेच उकिरडे असलेल्यास ज्यामुळे भविष्यामध्ये साथीचा उद्रेक होण्याची शक्यता असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
२	स्त्रोताच्या सर्वात जवळील शौचालय / गाईगुरांचा गोठा स्त्रोतापासून १५ मिटर उंचावर आहे का ?	सर्वसाधारणपणे स्त्रोतासभोवती १५ मीटर अंतरापर्यंत गाई गुरांचा गोठा अथवा शौचालय असल्यास साथ होण्याची शक्यता असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
३	स्त्रोतापासून १५ मीटर अंतरापर्यंत सांडपाणी साचून राहते का ?	गटारातील सांडपाणी, जनावरांच्या मलमुत्राचे सांडपाणी अथवा शेजारील ओढा नदी इत्यादीमुळे कायमची दलदल असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
४	स्त्रोताभोवतीची सिमेंटची फरशी १ मिटरपेक्षा कमी रुंदीची आहे का ?	स्त्रोताभोवतीची सिमेंटची फरशी १ मिटरपेक्षा कमी रुंदीची असलेस सांडपाणी स्त्रोतामध्ये मिसळून पाणी दुषित होण्याची शक्यता असलेने पुर्ण गुण द्यावेत.
५	कुपनलिका / हातपंप / टयुबवेल सहा महिन्यातून एकदा / नमुना दुषित आले नंतर शुध्दीकरण केले जात नाही काय ?	कुपनलिका / हातपंप / टयुबवेल सहा महिन्यातून एकदा / नमुना दुषित आले नंतर शुध्दीकरण न केलेस दुषित पाण्याचा पुरवठा होण्याची शक्यता असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
६	कुपनलिका / हातपंप / टयुबवेल च्या पायाची जोडणी सैल होऊन फरशीतून (Platform) पाणी आत जात आहे काय ?	कुपनलिका / हातपंप / टयुबवेल च्या पायाची जोडणी सैल होऊन फरशीतून (Platform) पाणी आत जात असलेने दुषित पाण्याचा पुरवठा होण्याची शक्यता असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
७	मागील ३ महिन्यातील पाणी नमुणा पिण्यास अयोग्यआहे काय ? / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील पाणी पुरवठा नोंद वही वरून गुणांचा वापर करणेत यावा.
८	मागील टी.सी.एल. नमुन्या मधील क्लोरिनचे प्रमाण २० टक्के पेक्षा कमी / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील टिसीएल नमुना नोंद वहीवरून गुणांचा वापर करणेत यावा.
९	ग्रामपंचायती कडील टी.सी.एल.साठा नोंदवही व ओ.टी. टेस्टच्या नोंदी अनियमित घेतल्या जातात काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / उपकेंद्राकडील ओटी टेस्ट नोंद वही व स्टॉक बुक पाहून गुणांचा वापर करणेत यावा.
१०	ग्रामपंचायतीची मागील सहा महिन्याची टी.सी.एल. ची गरज कि.ग्रॅ. ग्रामपंचायती मागील सहा महिन्यातील टी.सी.एल. चा वापर कि.ग्रॅ. गरज व वापर यामध्ये तफावत आहे काय ? (२० टक्के तफावत ग्राह्य धरणेत यावी.)	मार्गदर्शक सुचना मध्ये टिसीएलची गरज काढणेची प्रणाली दिलेली असून त्यानुसार टिसीएल ची गरज व २० टक्के तफावत काढणेत यावी त्यानुसार गुणांचा वापर करणेत यावा.

प्रपत्र - क **बंदिस्त विहीर / उघडी विहीर**
सर्वेक्षण फॉर्म भरावयासाठी सर्वसाधारण सुचना
(पांढरा कलर)

ब) स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी माहिती

१	स्त्रोताभोवतालचा परिसर अस्वच्छ आहे काय ? १५ मीटर अंतरापर्यंत सांडपाणी साचून राहते का ?	गटारातील सांडपाणी, जनावरांच्या मलमुत्राचे सांडपाणी अथवा शेजारील ओढा नदी इत्यादीमुळे कायमची दलदल असल्यास तसेच उकिरडे असल्यास ज्यामुळे भविष्यामध्ये साथीचा उद्रेक होण्याची शक्यता असल्याने पुर्ण गुण द्यावेत.
२	स्त्रोताच्या सर्वात जवळील शौचालय / गाईगुरांचा गोठा स्त्रोतापासून १५ मिटर उंचावर आहे का ?	सर्वसाधारणपणे स्त्रोतासभोवती १५ मीटर अंतरापर्यंत गाई गुरांचा गोठा अथवा शौचालय असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
३	स्त्रोतापासून १५ मीटर अंतरापर्यंत सांडपाणी साचून राहते का ?	गटारातील सांडपाणी, जनावरांच्या मलमुत्राचे सांडपाणी अथवा शेजारील ओढा नदी इत्यादीमुळे कायमची दलदल असल्यास पुर्ण गुण द्यावेत.
४	विहीरीवर झाकण / जाळी नाही काय ?	विहीरीवर झाकण / जाळी नसलेस पुर्ण गुण द्यावेत.
५	विहीरीच्या भिंती १ मिटर वरपर्यंत सरक्षक भिंती व्यवस्थित बांधून रहाट बसविण्यात आले नाहीत काय ?	विहीरीच्या भिंती १ मिटर वरपर्यंत सरक्षक भिंती व्यवस्थित बांधून रहाट बसविण्यात आले नसलेस पुर्ण गुण द्यावेत.
६	विहीरीवर कपडे, जनावरे, वाहनेधुणे, अंधोळ करणे इत्यादी प्रकार केले जातात काय ?	विहीरीवर कपडे, जनावरे, वाहनेधुणे, अंधोळ करणे इत्यादी प्रकार केले जात असलेस पुर्ण गुण द्यावेत.
७	मागील ३ महिन्यातील पाणी नमुणा पिण्यास अयोग्यआहे काय ? / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील पाणी पुरवठा नोंद वही वरून गुणांचा वापर करणेत यावा.
८	मागील टी.सी.एल. नमुन्या मधील क्लोरिनचे प्रमाण २० टक्के पेक्षा कमी / नमुना घेतला नाही काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / प्रा.आ.केंद्राकडील टिसीएल नमुना नोंद वहीवरून गुणांचा वापर करणेत यावा.
९	ग्रामपंचायती कडील टी.सी.एल.साठा नोंदवही व ओ.टी. टेस्टच्या नोंदी अनियमित घेतल्या जातात काय ?	ग्रामपंचायतीकडील / उपकेंद्राकडील ओटी टेस्ट नोंद वही व स्टॉक बुक पाहून गुणांचा वापर करणेत यावा.
१०	ग्रामपंचायतीची मागील सहा महिन्याची टी.सी.एल. ची गरज कि.ग्रॅ. ग्रामपंचायती मागील सहा महिन्यातील टी.सी.एल. चा वापर कि.ग्रॅ. गरज व वापर यामध्ये तफावत आहे काय ? (२० टक्के तफावत ग्राह्य धरणेत यावी.)	मार्गदर्शक सुचना मध्ये टिसीएलची गरज काढणेची प्रणाली दिलेली असून त्यानुसार टिसीएल ची गरज व २० टक्के तफावत काढणेत यावी त्यानुसार गुणांचा वापर करणेत यावा.